BG ETEM
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse
Prüfstelle Elektrotechnik

BG ETEM, Prüfstelle Elektrotechnik, Gustav-Heinemann-Ufer 130,
50968 Köln

UfE GmbH
An der Rothebek 29
23560 Lübeck

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen (bitte stets angeben): UB.010.17/17-065 Pl/Wi
Ansprechperson: Herr Pohl
Fax: +49 3778-6322
Datum: 03.04.2017

Unbedenklichkeitsbescheinigung 17005

(Prüfschein)

Erzeugnis: Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)

Typ: ENS 26NA

Bestimmungsgemäße Verwendung: Typgeprüfte Schutzeinrichtung als zentraler oder integrierter NA-Schutz mit Kuppelschalter und Einrichtung zur Zuschaltung einer einphasig einspeisenden Erzeugungsanlage bis 4,6kVA.

Prüfgrundlagen:

VDE-AR-N 4105:2011-08 Abschnitt 6.5 und 8.3.1 erster Satz	„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz - Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“.

Das mit Bericht vom 05.09.2012, Az.: UB.010.17/12-114 geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2021

Martin Mehlem
Leiter der Prüfstelle Elektrotechnik