Traduction
En cas de litige, seul l'original allemand fait autorité.

BG ETEM
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

ETEM Test
Prüfstelle Elektrotechnik

BG ETEM, Prüfstelle Elektrotechnik, Gustav-Heinemann-Ufer 130,
50968 Köln

UfE GmbH
Joachim-Jungius-Str. 9
18059 Rostock

Votré réf.:
Votré correspondance
Notré réf. (énoncez svp): UB.010.17/12-4768-3029
12-077 Ack/Wi
Nom de contact: Herr Ackermann
Fax: +49 221 3778-6322
Date: 26.03.2012

Certificat d'essai 11038

Produit : Dispositif de découplage automatique (ENS)

Modèle : ENS 26

Utilisation prévue : Dispositif de découplage automatique non accessible au gestionnaire du réseau de distribution, faisant œuvre d'interface de sécurité entre une installation d'autoproduction d'électricité et le réseau basse tension. Substitut équivalent à un dispositif de découplage accessible à tout moment au gestionnaire du réseau de distribution.

Norme de référence pour les essais:

DIN V VDE V 0126-1-1: 2006-02 « Dispositif de découplage automatique entre une installation de production d'électricité et le réseau public basse tension »

Le concept de sécurité du produit est conforme aux exigences de sécurité en vigueur au moment de l'établissement du présent certificat et relatives à l'utilisation prévue précisée.

Par dérogation au paragraphe 4.3 des principes d'essai, le point de coupure supérieur du réglage de la fréquence peut être fixé en conformité avec le « FNN Technischer Hinweis – Rahmenbedingungen für eine Übergangsregelung zur frequenzabhängigen Wirkleistungssteuerung von PV-Anlagen am NS-Netz (März 2011) » (Indication technique du FNN - Conditions fondamentales pour une règlementation transitoire concernant le réglage de la puissance active, en fonction de la fréquence, des installations photovoltaïques au réseau de basse tension (mars 2011)).

La validité de ce certificat de conformité expire au plus tard le

31 décembre 2014

Martin Mehlem
Responsable de l'organisme
d'essai électrotechnique