BG ETEM
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse
Prüfstelle Elektrotechnik

BG ETEM, Prüfstelle Elektrotechnik, Gustav-Heinemann-Ufer 130,
50968 Köln

UfE GmbH
Joachim-Jungius-Straße 9
18050 Rostock

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen (bitte stets angeben): UB.010.17/13-087 Pl/Al
Ansprechperson: Herr Pohl
Fax: +49 3778-6322
Datum: 02.05.2013

Unbedenklichkeitsbescheinigung 13016

(Prüfschein)

Erzeugnis:	Selbsttätig wirkende separate Freischaltstelle
Typ:	ENS26AU, ENS31AU
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Als separate Sicherheitsschnittstelle zwischen der Erzeugungsanlage und dem Verteilernetz als Ersatz für eine dem Netzbetreiber jederzeit zugängliche Freischaltstelle

Prüfgrundlagen:

ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712:2009 Anhang A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.5	„ Selbsttätig wirkende Freischaltstelle“

Das mit Bericht vom 05.09.2012, Az.: UB.010.17/12-114 geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2017

Martin Mehlem
Leiter der Prüfstelle Elektrotechnik