

Fachausschuss Elektrotechnik

der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale
für Sicherheit und Gesundheit – BGZ
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften



BG

Federführung:
Berufsgenossenschaft
der Feinmechanik
und Elektrotechnik

Fachausschuss Elektrotechnik, Postfach 51 05 80, 50941 Köln

UfE GmbH
Joachim-Jungius-Straße 9
18059 Rostock

Ihre Zeichen/Nachricht vom

Unser Zeichen (Bitte stets angeben)

Bearbeiter

☎ (02 21) 37 78-

Datum

UB.010.17

PI/Ow

6312

14.03.2007

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Erzeugnis: Selbsttätig wirkende Schaltstelle (ENS)

Typ: ENS 32

**Bestimmungsgemäße
Verwendung:**

Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als
Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem
Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB
zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.

Prüfgrundlage:

DIN V VDE V 0126-1-1(2006-02) "Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen
Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz"

**Eine Überwachung auf Gleichstromspeisung und gleichstromseitige Fehlerströme erfolgt
nicht und ist bei Bedarf in den verwendeten Eigenerzeugungsanlagen vorzusehen. Die
Auslöseschwelle des Impedanzsprungs adaptiert sich an die Netzgegebenheiten.**

Das Sicherheitskonzept des o.g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser
Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte
bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird spätestens

31.12.2011

ungültig.

- Mehlem -

Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle